



埋スリーブ	100φ	200φ	300φ
ピット配	火費機 87	25	-
1階	火費機 20	-	-
2階	火費機 5	5	-

*スリーブ設置、挿入管径は構造図による
 *スリーブ位置は機械設備、電気設備図による

凡例	
記号	内容・仕様
	マンホール
	床下点検口
	設備機械基礎
	グレーチング(ノンスリップ)
	床見切材
	コーナーガード
	トラップ
	縦樋 (特記なきはAL100φ)
	ルーフドレイン (縦型・横型)
	接受り石
	オーバーフロー管
	水勾配方向
	F1からの仕上げレベル (特記なきは10)
	設計GLからのレベル
	消火栓
	消火器ボックス(埋込型)
	消火器ボックス(自立型)
	換気: 500x500xH300
	通気・通水管 (上部 通気管 VP100φ) (下部 通水管 VP200φ半割)

* 地盤面 = TP+0.00m
 * 設計GL = TP+38.75m
 * IFL = TP+38.95m (設計GL+200)

